

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर नगर।

दिनांक:-मार्च, 26/2021

पत्रांक:-सीएफओ/भवन-निरीक्षण/21

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
कानपुर पब्लिक स्कूल
चकेरी पो0 हरजेन्दर नगर,
कानपुर नगर।

विषय: चकेरी पो0 हरजेन्दर नगर कानपुर नगर पर संचालित कानपुर पब्लिक स्कूल भवन में मॉक ड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भ:- फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-एफएस-1710-2019 दि 03.01.2020

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांकित निल का अवलोकन करें जिसके द्वारा चकेरी पो0 हरजेन्दर नगर, कानपुर नगर पर संचालित मैसर्स - कानपुर पब्लिक स्कूल भवन में मॉक ड्रिल कराकर स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें पायी गयी :-

- 1 उक्त विद्यालय भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थित है जहाँ तक अग्निशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
- 2 विद्यालय भवन परिसर में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था आई0एस0 2190-1992 के अनुसार कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी।
- 3 विद्यालय भवन में विद्युत भार के अनुसार एम0सी0वी0/ई0एल0सी0वी0का प्राविधान किया गया है
- 4 विद्यालय भवन में धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगे उपलब्ध पाये गये।
- 5 विद्यालय भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के संचालन का मॉक ड्रिल /प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- 6 विद्यालय भवन में अग्निशमन व्यवस्था/प्रणाली को संचालन हेतु एक प्रशिक्षित कर्मी को नियुक्त करना अनिवार्य है।
- 7 विद्यालय भवन में ढॉचागत एवं अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा ऑन लाईन एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित 16.02.18 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप ऑन लाईन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उक्त स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थायें प्रमाणित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उक्त भवन में मॉक ड्रिल कराते हुये स्थापित अग्निशमन व्यवस्थायें सदैव कार्यशील दशा में रखना सुनिश्चित करेंगे।

Attested -

J N Agnihotri

Col J N Agnihotri (Rtd) Col.
Director
Kanpur Public School,
Chakeri, Kanpur

4.26/3/21
(एम0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर
कानपुर नगर